

令和4年7月25日

新潟市民病院施設総合管理業務委託業者募集質問回答書

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也

No.	質問事項	回答
1	配布資料（CD-R）の機器一覧、本館、13本館-環境衛生管理のPDFデータを開いたが、表紙しかありません。機器一覧は頂けるのでしょうか。	新潟市民病院ホームページに掲載します。
2	定期メンテナンス業務仕様書9ページ【リニアック棟】電気設備に直流電源装置の記載があるが、リニアック棟の電気設備図面及び機器表に記載がありません。直流電源装置は無いと考えてよろしいでしょうか。	リニアック棟の電気設備に直流電源装置はありません。
3	定期メンテナンス業務仕様書18ページに圧力容器検査費のフラッシュタンク台数が2台と記載されているが、機器表には第一種圧力容器の対象は1台になっています。1台と考えてよろしいでしょうか	第一種圧力容器性能検査対象のフラッシュタンクは1台です。
4	定期メンテナンス業務仕様書23ページに防火対象物定期点検の記載があるが、過去3年以内に違反等がない場合特例認定を受けることができ3年間点検が免除されます。特例認定されていれば点検不要ですが、認定を受けているのでしょうか。	防火対象物点検報告特例認定を受けています。
5	同上の件で、様式14号-別紙の委託料内訳書に防火対象物の金額を記載する欄がありますが、点検が不要の場合は0を入力すればよろしいでしょうか。	防火対象物点検報告特例認定は受けていますが、防火対象物定期点検は毎年実施します。
6	様式14号-別紙の委託料内訳書に環境衛生管理業務、水質検査の簡易専用水道と記載されているが、環境衛生管理業務仕様書に簡易専用水道の記載がありません。どちらが正しいのでしょうか。	水質検査の中に簡易専用水道は含まれます。