

令和3年3月18日

質疑回答書

1 件名 医療用ガス（令和3年度分）

質疑事項	回答
<p>1. 液体酸素 CE の容量を教えてください。</p> <p>2. 液体酸素納入頻度について、例えば毎週1回など、使用量に応じて都度変更は可能でしょうか。</p> <p>※1回あたりの納入量が御見積価格にも影響するためです 年間予定数量から1回あたりの納入数量を算出し参考にしています</p> <p>3. 容器について、不足がある場合は業者無償貸与とありますが、安定供給に支障を来たさないよう事前準備を考えたく、過去に業者が貸与した数量、または準備必要と考えられるおおよその数量（ガス種別、容量別）を教えてください。</p>	<p>1. 容量は 10,000L です。</p> <p>2. 使用量に応じて都度変更は可能です。現在は週1回の納入です。</p> <p>3. 現在無償貸与を受けている容器の数量は別紙のとおりです。</p>

別紙

○業者無償貸与ボンベ数量 (令和3年3月17日現在)

・酸素ガス

300L 1本

500L 157本

1500L 10本

7000L 76本

・医療用液化炭酸ガス

2.2kg 64本

・圧縮空気

1500L 6本

・窒素ガス

7000L 30本

・笑気ガス

30kg 8本