

新潟市民病院施設総合管理業務 定期整備

- 1 自動ドア設備 消耗部品交換
- 2 気送管設備 消耗部品交換
- 3 中央監視制御設備 消耗部品交換
- 4 融雪系統バルブ消耗部品交換
- 5 直流電源設備 消耗部品交換
- 6 照明制御設備 消耗部品交換
- 7 融雪床暖ポンプ設備整備
- 8 冷温水発生機 消耗部品交換
- 9 冷却塔設備整備
- 10 全熱交換器ユニット 消耗部品交換
- 11 空調ポンプ設備整備
- 12 HEPA フィルター交換
- 13 空調機プレフィルター交換
- 14 中性能フィルター交換
- 15 FFCU フィルター交換
- 16 FU フィルター交換
- 17 P-MAC 中性能フィルター交換
- 18 RI フィルター交換
- 19 排水処理設備 消耗部品交換
- 20 衛生ポンプ類設備整備
- 21 排水配管整備
- 22 医療用ガス設備 消耗部品交換
- 23 アウトレット交換
- 24 オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
- 25 RO 水製造装置 消耗部品交換
- 26 蒸留水製造装置 消耗部品交換

建築本体

自動ドア設備 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
	自動ドア設備	新潟ナブコ 寺岡オートドア	203台 27台

自動ドア設備 消耗部品交換
令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	個数
	自動ドア消耗部品		
	No.2 職員出入口内側		
	ドアエンジン装置(ブラケット付)	VS-85	1台
	コントローラCP	VM-A85	1台
	部品セットDVS-60/85(両折り戸)	V-MF-S	1組
	反射センサー(天井付)	NS-A04	2個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.4 サービス出入口外側		
	ドアエンジン装置(ブラケット付)	VS-85	1台
	コントローラCP	VM-A85	1台
	部品セットDVS-60/85(両折り戸)	V-MF-S	1組
	反射センサー(天井付)	NS-A04N	2個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.113 産科分娩室前室		
	2重片引自動ドア開閉装置	V-60TL-N	1組
	反射センサー(天井付)	NS-A04	1個
	ワイヤレスタッチセンサ片引セット	HW-50	1セット
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.167 OP12供給ホール側		
	片引自動ドア開閉装置	V-85SL-F	1組
	ワイヤレスタッチレシーバ	HW-N3R	1個
	ワイヤレスタッチセンサ	HW-50T	2個
	フットスイッチ用光電センサー	DZ-14型	2個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.168 OP12前室		
	片引自動ドア開閉装置	V-85SL-F	1組
	ワイヤレスタッチレシーバ	HW-N3R	1個
	ワイヤレスタッチセンサ	HW-50T	2個
	フットスイッチ用光電センサー	DZ-14型	2個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	調剤室エアシャワー		
	自動ドアエンジンセット	SOV-70KLCMD3	2台
	補助光線スイッチ		2個
	ドアハンガー 金具類		2組

自動ドア設備 消耗部品交換
令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	個数
	自動ドア消耗部品		
	No.1 職員出入口外側		
	引分自動ドア開閉装置(PL型電気錠付)	V-85SL-F	1組
	反射センサー(無目内臓)	NS-A02N	1個
	反射センサー(天井付)	NS-A04N	1個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.3 サービス出入口外側		
	引分自動ドア開閉装置(PL型電気錠付)	V-85SL-F	1組
	反射センサー(無目内臓)	NS-A02N	1個
	反射センサー(天井付)	NS-A04N	1個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.23 霊安室・感染症前廊下		
	ドアエンジン装置(ブラケット付)	VS-85	1台
	コントローラCP	VM-A85	1台
	部品セットDVS-60/85(両折り戸)	V-MF-S	1組
	反射センサー(天井付)	NS-A04N	2個
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.48 入退院入口救外待合1		
	引分自動ドア開閉装置	V-60SL-N	1組
	反射センサー(天井付)	NS-A04N	2個
	ワイヤレスタッチセンサ引分セット	HW-50	1セット
	No.54 血管撮影室 撮影室194		
	片引自動ドア開閉装置	V-150SL-F	1組
	反射センサー(無目取付)	NS-A01N	2個
	ワイヤレスタッチセンサ引分セット	HW-50	1セット
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	リトルスワン出入口風除室		
	自動扉開閉装置	SOV-70KLCMD3	2台
	補助光線スイッチ		2個
	起動スイッチ 光線式ORタッチスイッチ		2台

自動ドア設備 消耗部品交換

令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	個数
	自動ドア消耗部品		
	No.63 急患CT室廊下側		
	片引自動ドア開閉装置	V-150SL-F	1組
	反射センサー(無目取付)	NS-A01N	2個
	ワイヤレスタッチセンサ引分セット	HW-50	1セット
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.114 ELVホール分婉室側		
	2重片引自動ドア開閉装置	V-60TL-N	1組
	反射センサー(天井付)	NS-A04N	1個
	ワイヤレスタッチセンサ片引セット	HW-50	1セット
	光電センサーヘッドセット	NP-01	2組
	No.204 9F多目的トイレ		
	片引自動ドア開閉装置	V-50SL-KW/FN	1組
	制御器	HDC-N10	1組
	光電センサーヘッドセット	NP-01	1組

建築本体

気送管設備 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
	気送管設備	型式 搬送方式 150型 吸引・圧送による単管往復 相互連絡自動出発方式	1式

気送管設備 消耗部品交換
令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	個数
	気送管設備消耗部品		
	ステーション関係		
	操作盤	N01359117	3台
	プリント基板	N00944337	3枚
	モータ	N01349010	3個
	エアシール	シーリング1式	3組
	扉モータ	N00944316	3個
	OBS	到着用:OF N00944352	3個
	OBS	通過用:L/R 待機用:PD	6個
	監視PC ホストコンピュータ		
	PC本体		1式
	モニタ		1式
	プリンタ		1式

気送管設備 消耗部品交換
令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	個数
	気送管設備消耗部品 ステーション関係		
	操作盤	N01359117	2台
	プリント基板	N00944337	2枚
	モータ	N01349010	2個
	エアシール	シーリング1式	2組
	扉モータ	N00944316	2個
	OBS	到着用:OF N00944352	2個
	OBS	通過用:L/R 待機用:PD	4個
	ブロア		
	ボルトテックスブロア	VB-060/100174976	3台
	ホース組立	A-002626-1/N01362771	6本
	ブロア用パッキン	VB-080-E2	6個
	防振ゴム		12個

気送管設備 消耗部品交換
令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	個数
	気送管設備消耗部品		
	ステーション関係		
	操作盤	N01359117	3台
	プリント基板	N00944337	3枚
	モータ	N01349010	3個
	エアシール	シーリング1式	3組
	扉モータ	N00944316	3個
	OBS	到着用:OF N00944352	3個
	OBS	通過用:L/R 待機用:PD	6個
	ダイバータ関係		
	プリント基板	N01358121	2枚
	ポテンショメータ		3個
	モータ		2個
	エアシール	シールリング1式	2組
	OBS		2個
	気送子関係		
	ベルクロリング		10個
	ラッチ		10個

中央監視制御設備

中央監視制御設備 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様		台数
システム制御盤	SMS	CPU メモリ HDD 最大管理点 接続 電源 シャットダウン用電源	POWER PC 400MHz 256Mbyte 40Gbyte 10000オブジェクト Ipv4/v6ネットワーク AC100V 50/60Hz 40VA ニッケル水素電池	2台
	DSS	CPU メモリ HDD 最大管理点 接続 電源 シャットダウン用電源	POWER PC 400MHz 256Mbyte 40Gbyte 10000オブジェクト Ipv4/v6ネットワーク AC100V 50/60Hz 40VA ニッケル水素電池	2台
	SCS	CPU メモリ コンパクトフラッシュ 最大管理点 上位接続 下位接続 電源 シャットダウン用電源	POWER PC 200MHz 128Mbyte 64Gbyte 1000点 Ipv4/v6ネットワーク NC-bus/C-bus 最大4ライン AC100V 50/60Hz 70VA ニッケル水素電池	7台
	HUB			9台
監視用PC	監視用パソコン	CPU メモリ HDD CD-ROMドライブ 電源 キーボード マウス	Pentium4 3GHz 512Mbyte 40Gbyte 24倍速 AC100V 50/60Hz 230VA JISキーボード 光学式	2式
	液晶ディスプレイ (LCD)	画面サイズ 表示色 表示文字 解像度 電源	19型 1619万色 英数字、カナ、ひらがな、漢字(JIS1・2水準)記号及び図形 1280×1024 AC100V 50/60Hz 230VA	2台
	レーザープリンタ	印字用紙・印字色 電源	A4 フルカラー AC100V 50/60Hz 230VA	1台

中央監視制御設備

融雪系統バルブ 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
BFV-4	融雪系統バルブ消耗部品交換 融雪系統(往)	DN3A-1008AB-4ARS(口径200A/AC200V/4-20mA)	1
BFV-8	OKM社製電動式バタフライ弁 融雪系統(還)	DN3A-1006AB-4ADS(口径150A/AC200V/4-20mA)	1
	OKM社製電動式バタフライ弁		

電気設備

直流電源設備 消耗部品交換

対象機器

	蓄電池 (5階南病棟階用)	形式 仕様	シール形制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-100-6×18個(54セル) DC108V 100Ah/10HR	1式
	蓄電池 (M3階電話交換機械室用)	形式 仕様	シール形制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-300-6×24個(24セル) DC108V 300Ah/10HR	1式

直流電源設備 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	直流電源設備消耗部品交換 蓄電池 (電話交換機械室用)	形式 シール形制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-300-6×24個(24セル) 仕様 DC108V 300Ah/10HR	1式

直流電源設備 消耗部品交換

令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	直流電源設備消耗部品交換 蓄電池 (南棟用)	形式 シール形制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-100-6×18個(54セル) 仕様 DC108V 100Ah/10HR	1式

直流電源設備 消耗部品交換

令和5年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	M3階診療棟電気室 蓄電池 (診療階用)	形式 陰極吸収式鉛蓄電池 MSE-500 容量 500AH/10HR DC108V セル数 54セル	54個

直流電源設備 消耗部品交換

令和6年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	M3階病棟電気室 蓄電池 (病棟階用)	形式 陰極吸収式鉛蓄電池 MSE-300 容量 300AH/10HR DC108V セル数 54セル	54個

直流電源設備 消耗部品交換

令和7年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	M3階電話交換機械室		
	ヒューズ	FV FGBO	1
	継電器	FNR BLA003	1
	継電器	NVR MY2	1
	継電器	THS THS-C-0 AC210V	1
	継電器	80B VTR-D48E	1
	整流器ユニット	SWR SU-H-T450	2
	継電器	HVR VTR-D48E48E	1
	継電器	LVR VTR-D48E48E	1
	負荷電圧補償装置	LVC NPS-0015 48N	1
	コンデンサ	CON UPJ2A221MHD6	2
	警報基板内継電器	ALU & RYK MY4	11
	警報基板内継電器	ALU & RYB H3YN-4	1
	制御基板	SJB RPS-1208	1
	警報基板内継電器	SJB & RYA1-2 MY4-D	2
	5階南病棟		
	制御基板	PSU PO-1521##-T2-10	1
	警報ヒューズ	AF P430	1
	制御基板	DP PO-146733-10-2-A	1
	負荷電圧補償装置基板	LMD PO-1284##-1-NNC	1
	制御基板	LCD PO-1280C1	1

電気設備

照明制御設備 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
	照明制御パネル	形式	
		FreeFitシステム	2面
	PCセンター装置	型式	
		FreeFitシステム	2面

照明制御設備 消耗部品交換
令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	照明制御設備消耗部品 アナンシェータ電源ユニット タッチパネルディスプレイ リチウムバッテリー HUB		2個 2台 6個 2個

照明制御設備 消耗部品交換
令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	照明制御設備消耗部品 リチウムバッテリー		6個

空調設備

融雪床暖ポンプ設備整備

対象機器

番号	機器名称	機器仕様		台数
PH-4	融雪ポンプ	型式	TBLLA522 片吸込渦巻(高押込)	2台
		口径	吸込125 × 吐出100	
		流量	1,190L/min	
		揚程	490KPa	
		背圧静止時	0.67MPa	
		電源	3相-200V	
		電気容量	22.0kW	
			自動交互運転	
PH-9	床暖ポンプ	型式	FSW2H511 片吸込渦巻(高押込)	2台
		口径	吸込80 × 吐出65	
		流量	540L/min	
		揚程	490KPa	
		背圧静止時	0.47MPa	
		電源	3相-200V	
		電気容量	11.0kW	
			自動交互運転	

融雪床暖ポンプ設備整備
令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	融雪ポンプ整備 PH-4-2		
	ポンプオーバーホール		1台
	メカニカルシール	Oリング付き	1個
	軸スリーブ	ガスケット付き	1個
	ベアリング	6310	2個
	オイルシール		2個
	ケーシングガスケット		1個
	パッキン類		1組
	モーターオーバーホール	22kW	1台
	ベアリング	6312LL	1個
	ベアリング	6212LL	1個
	カップリングボルトゴム		8本

融雪床暖ポンプ設備整備
令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	床暖ポンプ整備 PH-9-2		
	ポンプオーバーホール		1台
	メカニカルシール	Oリング付き	1個
	軸スリーブ	ガスケット付き	1個
	ベアリング	6305	2個
	オイルシール		2個
	Oリング		1個
	ガスケットパッキン類		1組
	モーターオーバーホール	11kW	1台
	ベアリング	6309LL	1個
	ベアリング	6307LL	1個
	カップリングボルトゴム		8本

空調設備

冷温水発生機 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様		台数
RH-1 RH-2	吸収式冷温水機	形式	直焚廃熱投入型ガス吸収冷温水機	2台
		呼称能力	560RT	
		能力	冷房:1,970kw 暖房:1,292kw	
		冷水	12.0 → 7.0℃ 水量 5,645L/min	
		温水	50.0 → 55.0℃ 水量 3,700L/min	
		冷却水	32.0 → 37.6℃ 水量 9,330L/min	
		排熱回収量	718kw	
		排熱温水	90 → 79.7℃ 水量 898L/min	
		耐圧	冷温水 0.78Mpa 冷却水 0.78Mpa	
		燃料消費量	冷凍 131.9 / 93.0 m3N/h	
			排熱回収無／排熱回収有	1台
			北陸ガス中圧 13A	
			加熱 131.9 m3N/h	
			北陸ガス中圧 13A	
		付属電動機	電源:3φ200V 容量:15.7KVA	
		付属品	全自動運転制御盤(遠方発停、運転故障表示接点付)	
			運転時間表示用端子付	
			冷温水、冷却水ポンプ用の停止信号機構付	
RH-3	吸収式冷温水機	形式	直焚暖房特大型ガス吸収冷温水機	1台
		呼称能力	560RT ヘビーロード型	
		能力	冷房:1,970kw 暖房:2,060kw	
		冷水	12.0 → 7.0℃ 水量 5,645L/min	
		温水	50.0 → 55.0℃ 水量 5,645L/min	
		冷却水	32.0 → 37.6℃ 水量 9,330L/min	
		排熱回収量	—	
		排熱温水	—	
		耐圧	冷温水 0.78Mpa 冷却水 0.78Mpa	
		燃料消費量	冷凍 1,542m3N/h	
			北陸ガス中圧 13A	1台
			加熱 210.5 m3N/h	
			北陸ガス中圧 13A	
		付属電動機	電源:3φ200V 容量:16.6KVA	
		付属品	全自動運転制御盤(遠方発停、運転故障表示接点付)	
			運転時間表示用端子付	
			冷温水、冷却水ポンプ用の停止信号機構付	

空調設備

冷温水発生機 消耗部品交換

対象機器

RH-4	吸収式冷温水機	形式 直焚廃熱投入型ガス吸収冷温水機 呼称能力 360RT 能力 冷房:1,266kw 暖房:831kw 冷水 12.0 → 7.0℃ 水量 3,630L/min 温水 51.7 → 55.0℃ 水量 3,630L/min 冷却水 32.0 → 37.6℃ 水量 6000L/min 排熱回収量 302kw 排熱温水 90 → 79.1℃ 水量 381L/min 耐圧 冷温水 0.78Mpa 冷却水 0.78Mpa 燃料消費量 冷凍 99.1 / 81.7 m3N/h 排熱回収無／排熱回収有 北陸ガス中圧 13A 加熱99.1 m3N/h 北陸ガス中圧 13A 付属電動機 電源:3φ200V 容量:11.9KVA 付属品 全自動運転制御盤(遠方発停、運転故障表示接点付) 運転時間表示用端子付 冷温水、冷却水ポンプ用の停止信号機構付	1台
------	---------	---	----

冷温水発生機 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	冷温水発生機消耗部品交換 RH-1 UVセンサー		1式

冷温水発生機 消耗部品交換

令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	冷温水発生機消耗部品交換 RH-2 UVセンサー		1式
	RH-3 UVセンサー		1式
	CPU基盤		1個
	表示基盤		1個
	入出力基盤		1個
	電源基盤		1個
	RH-4 UVセンサー		1式
	吸収液ポンプ1		1個
	ケーシングパッキン	吸収液ポンプ1用	1個
	吸収液ポンプ2用		1個
	ケーシングパッキン	吸収液ポンプ2用	1個
	吸収液ポンプ3用		1個
	ケーシングパッキン	吸収液ポンプ3用	1個
	冷媒ポンプ		1個
	ケーシングパッキン	冷媒ポンプ用	1個
	コントロールモーター		1個
	スパークロッド		1個
	スパークコード		1個
	風圧スイッチ		1個
	ガス圧スイッチ		1個
	パイロット電磁弁		2個
	パイロットガバナ		1個
	ガス遮断弁アクチュエータ	1次側	1個
	ガス遮断弁アクチュエータ	2次側	1個
	バーナーモーター		1個
	バーナーファン		1個

冷温水発生機 消耗部品交換
令和10年度 1回

	冷温水発生機消耗部品交換 RH-2		
	吸収液ポンプ1インバーター		1個
	吸収液ポンプ2インバーター		1個
	コントロールモーター		1個
	スパークロッド		1個
	スパークコード		1個
	風圧スイッチ		1個
	ガス圧スイッチ		1個
	パイロット電磁弁		2個
	パイロットガバナ		1個
	ガス遮断弁アクチュエータ	1次側	1個
	ガス遮断弁アクチュエータ	2次側	1個
	バーナーモーター		1個
	バーナーファン		1個

空調設備

冷却塔設備整備

対象機器

番号	機器名称	機器仕様		台数
CT-1 CT-2 CT-3(現在未使用)	二重効用吸収冷凍機用	形式	SPW-U580ASSD6 開放式超低騒音角形	3台
		能力	560RT	
		冷却能力	3,645kW	
		冷却水量	9,330l/min	
		冷却水温度	入口37.6℃ → 出口32.0℃	
		外気条件	27.0℃	
		防振装置	MS	
		送風機 電源	3相-200V	
		送風機 電動機	5.5kWx4台	
CT-4	二重効用吸収冷凍機用	形式	SPW-U375ASSD6 開放式超低騒音角形	1台
		能力	360RT	
		冷却能力	2,340kW	
		冷却水量	6,000l/min	
		冷却水温度	入口37.6℃ → 出口32.0℃	
		外気条件	27.0℃	
		防振装置	MS	
		送風機 電源	3相-200V	
		送風機 電動機	3.7kWx4台	

冷却塔整備
令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	冷却塔整備 CT-1 ファン軸オーバーホール ベアリング モーターオーバーホール ベアリング ベアリング	C-UCFC211E4 6309LL 6306LL	4台 4組 4個 4個

冷却塔整備
令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	冷却塔整備 CT-1 ファン軸オーバーホール ベアリング モーターオーバーホール ベアリング ベアリング	C-UCFC211E4 6309LL 6306LL	4台 4組 4個 4個

冷却塔整備
令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	冷却塔整備 CT-4 ファン軸オーバーホール ベアリング モーターオーバーホール ベアリング ベアリング	C-UCFC211E4 6309LL 6306LL	3台 3組 3組 3組

空調設備

全熱交換器ユニット 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
HEU-101-2	レストラン	LGH-150RS4D	1台
HEU-101-3	職員食堂	LGH-200RS4D—50	1台
HEU-101-4H	理容	LGH-50RS4D	1台
HEU-101-5H	美容	LGH-50RS4D	1台
HEU-201-1	スタッフルーム24	LGH-100RKS3D-50	1台
HEU-201-2	小会議室204	LGH-35RKS3D	1台
HEU-201-3	看護部業務支援室1	LGH-35RKS3D	1台
HEU-201-4	看護部業務支援室2	LGH-35RKS3D	1台
HEU-201-5	大会議室201	LGH-80RKS3D	1台
HEU-202-1	スタッフルーム23	LGH-100RKS3D-50	1台
HEU-M3-1	SE室	LGH-25RS4D	1台
HEU-M3-2	サーバー室	LGH-50RS5D	1台
HEU-M3-3	サーバー室	LGH-50RS5D	1台
HEU-M3-4	医療情報システム室	LGH-35CS6D	1台
HEU-ISS-1	スタッフルームM31	LGH-80RS5D	1台
HEU-M3F-1	医療情報管理室	LGH-50CS6D	1台
HEU-M3F-2	ロッカールームM31男子	LGH-35CS6D	1台
HEU-M3F-3	ロッカールームM32女子	LGH-35CS6D	1台
HEU-401-1	音響室	LGH-50RKS3D	1台
HEU-1001-1	展望ラウンジ	LGH-65RS4D	1台
HEU-E01-1	中央監視室・防災センター	LGH-150RS4D	1台
HEU-E01-2	休憩室	LGH-50RS4D	1台

全熱交換器ユニット 消耗部品交換
令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	全熱交換器ユニット消耗部品		
	2階スタッフルーム24 加湿エレメント		5個
	2階大会議室201 加湿エレメント		4個
	スタッフルーム23 加湿エレメント		5個
	4階音響室 加湿エレメント		3個

全熱交換器ユニット 消耗部品交換
令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	全熱交換器ユニット消耗部品		
	レストラン		
	エレメント		4個
	プレフィルター		2枚
	職員食堂		
	エレメント		4個
	プレフィルター		2枚
	理容		
	エレメント		2個
	プレフィルター		4枚
	美容		
	エレメント		2個
	プレフィルター		4枚
	スタッフルーム24		
	エレメント		2個
	プレフィルター		2枚
	小会議室204		
	エレメント		2個
	プレフィルター		4枚
	看護部業務支援室1		
	エレメント		2個
	プレフィルター		4枚
	看護部業務支援室2		
	エレメント		2個
	プレフィルター		4枚
	大会議室201		
	エレメント		2個
	プレフィルター		2枚
	スタッフルーム23		
	エレメント		2個
	プレフィルター		2枚
	SE室		
	エレメント		2個
	サーバー室		
	エレメント		2個
	サーバー室		
	エレメント		2個
	医療情報システム室		
	エレメント		2個
	スタッフルームM31		
	エレメント		2個
	医療情報管理室		
	エレメント		2個
	ロッカールームM31男子		
	エレメント		2個
	ロッカールームM32女子		
	エレメント		2個

全熱交換器ユニット
令和10年度 1回 つづき

番号	機器名称	機器仕様	台数
	全熱交換器ユニット消耗部品		
	音響室		
	エレメント		2個
	プレフィルター		2枚
	展望ラウンジ		
	エレメント		2個
	プレフィルター		2枚
	中央監視室・防災センター		
	エレメント		4個
	プレフィルター		4枚
	休憩室		
	エレメント		2個
	プレフィルター		2枚

空調設備

空調ポンプ設備整備

対象機器

番号	機器名称	機器仕様		台数
PC-7	冷水2次ポンプ 200 × 150TBL4K545	型式	TBL4K545	1台
			片吸込渦巻(高押込)	
		口径	吸込200 × 吐出150	
		流量	5,140L/min	
		揚程	360KPa	
		背圧静止時	0.47MPa	
		電源	3相-200V	
		電気容量	45.0kW インバーター	
PH-8	温水2次ポンプ 150 × 100TBLKF537	型式	TBLKF537	1台
			片吸込渦巻(高押込)	
		口径	吸込150 × 吐出125	
		流量	3,690L/min	
		揚程	360KPa	
		背圧静止時	0.47MPa	
		電源	3相-200V	
		電気容量	37.0kW インバーター	

空調設備

空調ポンプ設備整備

令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	空調ポンプ設備 整備		
	PC-7 冷水二次ポンプ		
	ポンプオーバーホール		1台
	メカニカルシール	Oリング付き	1個
	軸スリーブ	ガスケット付き	1個
	ベアリング	6310	2個
	オイルシール		2個
	ケーシングガスケット		1個
	パッキン類		1式
	モーターオーバーホール	45kW	1台
	ベアリング	6313LL	1個
	ベアリング	6212LL	1個
	カップリングボルトゴム		8本
	PH-8 温水二次ポンプ		
	ポンプオーバーホール		1台
	メカニカルシール	Oリング付き	1個
	軸スリーブ	ガスケット付き	1個
	ベアリング	6310	2個
	オイルシール		2個
	ケーシングガスケット		1個
	パッキン類		1式
	モーターオーバーホール	37kW	1台
	ベアリング	6313LL	1個
	ベアリング	6212LL	1個
	カップリングボルトゴム		8本

空調設備

HEPAフィルター交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	HEPAフィルター交換		
	1階		
	血管撮影1	610×760×150	4
	血管撮影2	610×760×150	4
	血管撮影3	610×760×150	4
	血管撮影4	610×760×150	4
	無菌室(一般)	610×760×150	2
	無菌室(抗がん)	610×915×150	2
	無菌室前室	610×610×150	1
	感染症1床室101	560×1220×150	1
		305×610×150	1
	感染症1床室101前室	560×610×150	1
		305×610×150	1
	感染症1床室102	560×1220×150	1
		305×610×150	1
	感染症1床室102前室	560×610×150	1
		305×610×150	1
	感染症検査室	560×760×150	1
		610×610×150	1
	感染症診察室163	560×760×150	1
		305×610×150	1
	厨房エアークシャワー	610×610×150	1
	薬剤エアークシャワー	610×610×150	1
	2階		
	NICU・GCU	610×610×150	24
	調乳室23	610×760×150	1
	スタッフステーション2階西1	610×915×150	1
	クリーンルーム	305×610×150	2
	薬品管理室22	610×760×150	1
	細菌検査室	560×915×150	3
		610×610×150	3
	細菌検査前室	560×760×150	1
	抗酸菌検査室	560×760×150	1
		305×610×150	1
		610×610×150	1
	備品庫	610×915×150	1
	210号室	305×610×150	4
	211号室	305×610×150	4
	212号室	305×610×150	4
	213号室	305×610×150	4
	214号室	305×610×150	4
	215号室	305×610×150	4
	スタッフステーション2階東2	610×915×150	2
	廊下5	610×1220×150	4
	分娩室1	305×610×150	8
	分娩室2	305×610×150	8
	分娩室前室	610×760×150	2

空調設備

空調機プレフィルター交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	空調機プレフィルター交換		
ACC-101	1階外来A	540×990×20	2枚
ACC-102	1階外来B	540×990×20	2枚
ACC-103	1階外来待合	475×880×20	2枚
ACC-104	医事事務	475×880×20	2枚
ACC-105	1階中央ホール	610×610×20	20枚
		305×610×20	10枚
ACC-106	売店	540×990×20	2枚
ACC-107	X線診断	310×1080×20	4枚
ACC-108	X線操作室	237×880×20	4枚
ACC-111	血管撮影	540×990×20	2枚
ACC-112	RI	410×1320×20	2枚
		365×1320×20	2枚
ACC-113	内視鏡	475×880×20	2枚
ACC-114	救急外来1	620×1080×20	2枚
ACC-115	救急外来2	540×990×20	2枚
ACC-116	感染管理	410×690×20	2枚
ACC-117	感染病室	410×690×20	2枚
ACC-118-1	剖検	270×990×20	4枚
ACC-118-2	臓器保管庫	305×610×20	4枚
ACC-119	霊安室他	410×690×20	2枚
ACC-120	薬剤	540×990×20	2枚
ACC-121	無菌室	475×880×20	2枚
ACC-122	ロッカー	620×1080×20	2枚
ACC-124	給食下処理	475×880×20	2枚
ACC-125	給食調理フード	635×790×20	8枚
ACC-126	給食調理スポット	635×790×20	8枚
ACC-127	給食洗浄	620×1080×20	2枚
ACC-128	給食調理スポット	475×880×20	2枚
ACC-129	ワゴンプール	410×690×20	2枚
ACC-130	厨房事務	410×690×20	2枚
ACC-131	ライナック	205×690×20	4枚
ACC-132	外来厨房	410×1320×20	2枚
		365×1320×20	2枚
ACC-133	1～3階廊下	410×1320×20	2枚
		365×1320×20	2枚
ACC-201	2階外来C	620×1080×20	2枚
ACC-202	2階外来D	365×1150×20	4枚
ACC-203	2階外来待合	540×990×20	2枚
ACC-205	透析室	540×990×20	2枚
ACC-206	中央検査	365×1150×20	4枚
ACC-207	細胞検査	475×880×20	2枚
ACC-208	病理検査	365×1150×20	4枚
ACC-209	生理機能検査	540×990×20	2枚
ACC-211	中央材料洗浄	620×1080×20	2枚
ACC-212	中央組立・既滅菌	475×880×20	2枚
ACC-213	中材オートクレーブ	365×1150×20	4枚
ACC-214	NICU・GCU	540×990×20	2枚
ACC-215	分娩・MFICU	475×880×20	2枚
ACC-216	産科病室	410×690×20	2枚
ACC-217	産科S・S	620×1080×20	2枚

空調設備

空調機プレフィルター

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	空調機プレフィルター交換		
ACC-218	未熟児スタッフ	475×880×20	2枚
ACC-S01	委託職員控室	540×990×20	2枚
ACC-301	管理事務所	350×610×20	8枚
ACC-302	研究室	410×1320×20	2枚
		365×1320×20	2枚
ACC-303	医療情報	400×610×20	2枚
ACC-304	OP-1(感染)	400×610×20	2枚
ACC-305	OP-2	400×610×20	2枚
ACC-306	OP-3	400×610×20	2枚
ACC-307	OP-4	400×610×20	2枚
ACC-308	OP-5	450×450×20	4枚
ACC-310	OP-7	500×610×20	4枚
ACC-312	OP-9	500×610×20	4枚
ACC-314	OP-11	450×450×20	4枚
ACC-315	OP-12(BCR)	500×610×20	4枚
ACC-316	OP供給ホール	910×590×25	1枚
ACC-317	OP回収廊下	910×460×25	1枚
ACC-318	ICU・OP諸室	620×1080×20	2枚
ACC-320	医師仮眠室	910×460×25	1枚
ACC-323	総合診療病室	400×610×20	2枚
ACC-324	総合診療S・S	500×610×20	4枚
ACC-325	ICU・HCU	275×610×20	8枚
ACC-326	ICU・HCU・S・S	500×610×20	4枚
ACC-328	ハイブリットOP室	605×460×25	1枚
ACC-401	リハビリ	500×610×20	4枚
ACC-402	講堂	350×610×20	8枚
ACC-404	図書室	400×610×20	2枚
ACC-405	4階病室	350×610×20	8枚
ACC-406	4階病室S・S	430×610×20	8枚
ACC-501	5階病室	350×610×20	8枚
ACC-502	5階病室S・S	430×610×20	8枚
ACC-601	6階病室	350×610×20	8枚
ACC-602	6階病室S・S	430×610×20	8枚
ACC-701	7階病室	350×610×20	8枚
ACC-702	7階病室S・S	430×610×20	8枚
ACC-801	8階病室	350×610×20	8枚
ACC-802	8階病室S・S	430×610×20	8枚
ACC-901	9階病室	350×610×20	8枚
ACC-902	9階病室S・S	430×610×20	8枚
OPAC-L1-1-1	新リニアック	470×610×15	8枚
AHU-1	全館外気処理	425×620×15	12枚
エアーシャワー	薬剤	620×300×15	2枚
	厨房	620×300×15	2枚

空調設備

中性能フィルター交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	中性能フィルター交換		
ACC-102	1階外来B	990×540×65	1
ACC-106	売店	990×540×65	1
ACC-108	X線操作室	880×237×65	2
ACC-113	内視鏡	880×475×65	1
ACC-114	救急外来1	1080×620×65	1
ACC-115	救急外来2	990×540×65	1
ACC-116	感染管理	690×410×65	1
ACC-117	感染病室	690×410×65	1
ACC-118-1	剖検	990×540×65	1
ACC-118-2	臓器保管庫	305×610×65	2
ACC-119	霊安室他	690×410×65	1
ACC-120	薬剤	990×540×65	1
ACC-121	無菌室	880×475×65	1
ACC-122	ロッカー	1080×620×65	1
ACC-124	給食下処理	880×475×65	1
ACC-125	給食調理フード	790×635×65	4
ACC-126	給食調理スポット	790×635×65	4
ACC-127	給食洗浄	1080×620×65	1
ACC-128	給食調理スポット	880×475×65	1
ACC-129	ワゴンプール	690×410×65	1
ACC-130	厨房事務	690×410×65	1
ACC-131	ライナック	690×205×65	2
ACC-132	外来厨房	1320×365×65	1
		1320×410×65	1
ACC-133	1～3階廊下	1320×365×65	1
		1320×410×65	1
ACC-201	2階外来C	1080×620×65	1
ACC-202	2階外来	1150×365×65	2
ACC-203	2階外来待合	990×540×65	1
ACC-205	透析室	990×540×65	1
ACC-206	中央検査	1150×365×65	2
ACC-207	細胞検査	880×475×65	1
ACC-208	病理検査	1150×365×65	2
ACC-209	生理機能検査	990×540×65	1
ACC-214	NICU・GCU	990×540×65	1
ACC-215	分娩・MFICU	880×475×65	1
ACC-216	産科病室	690×410×65	1
ACC-217	産科S・S	1080×620×65	1
ACC-218	未熟児スタッフ	880×475×65	1
ACC-S01	委託職員控室	990×540×65	1
ACC-301	管理事務所	610×350×65	4
ACC-302	研究室	1320×365×65	1
		1320×410×65	1
ACC-303	医療情報	610×400×65	1

空調設備

中性能フィルター交換

令和8年度 1回 つづき

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	中性能フィルター交換		
ACC-304	OP-1(感染)	610×400×65	1
ACC-305	OP-2	610×400×65	1
ACC-306	OP-3	610×400×65	1
ACC-307	OP-4	610×400×65	1
ACC-308	OP-5	450×450×65	2
ACC-310	OP-7	610×500×65	2
ACC-312	OP-9	610×500×65	2
ACC-314	OP-11	450×450×65	2
ACC-315	OP-12(BCR)	610×500×65	2
ACC-316	OP供給ホール	910×590×65	1
ACC-317	OP回収廊下	910×460×65	1
ACC-325	ICU・CCU	610×275×65	4
ACC-326	ICU・CCU S・S	610×250×65	4
ACC-328	ハイブリットOP室	605×460×65	1
ACC-901	9階病室	610×350×65	4
OPAC-L1-1-1	リニアック	600×470×65	4
AHU-2	緊急時外来診察室外気処理	960×560×65	1

空調設備

中性能フィルター交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	中性能フィルター交換		
ACC-101	1階外来A	990×540×65	1
ACC-103	1階外来待合	880×475×65	1
ACC-104	医事事務	880×475×65	1
ACC-105	1階中央ホール	610×610×150	10
		305×610×150	5
ACC-107	X線診断	1080×310×65	2
ACC-111	血管撮影	990×540×65	1
ACC-121	無菌室	880×475×65	1
ACC-211	中央材料洗浄	1080×620×65	1
ACC-212	中央組立・既滅菌	880×475×65	1
ACC-213	中材オートクレーブ	1150×365×65	2
ACC-214	NICU・GCU	990×540×65	1
ACC-304	OP-1(感染)	610×400×65	1
ACC-305	OP-2	610×400×65	1
ACC-306	OP-3	610×400×65	1
ACC-307	OP-4	610×400×65	1
ACC-308	OP-5	450×450×65	2
ACC-310	OP-7	610×500×65	2
ACC-312	OP-9	610×500×65	2
ACC-314	OP-11	450×450×65	2
ACC-315	OP-12(BCR)	610×500×65	2
ACC-316	OP供給ホール	910×590×65	1
ACC-317	OP回収廊下	910×460×65	1
ACC-318	ICU・OP諸室	1080×620×65	1
ACC-320	医師仮眠室	910×460×65	1
ACC-323	総合診療病室	610×400×65	1
ACC-328	ハイブリットOP室	605×460×65	1
ACC-402	講堂	610×350×65	4
ACC-404	図書室	610×400×65	1
ACC-405	4階病室	610×350×65	4
ACC-501	5階病室	610×350×65	4
ACC-601	6階病室	610×350×65	4
ACC-701	7階病室	610×350×65	4
ACC-801	8階病室	610×350×65	4
ACC-901	9階病室	610×350×65	4
AHU-1	全館外気処理	610×610×290	8
		610×305×290	6

空調設備

中性能フィルター交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
ACC-112	中性能フィルター交換 RI	1320×365×65 1320×410×65	1 1
ACC-121	無菌室	880×475×65	1
ACC-214	NICU・GCU	990×540×65	1
ACC-215	分娩・MFICU	880×475×65	1
ACC-304	OP-1(感染)	610×400×65	1
ACC-305	OP-2	610×400×65	1
ACC-306	OP-3	610×400×65	1
ACC-307	OP-4	610×400×65	1
ACC-308	OP-5	450×450×65	2
ACC-310	OP-7	610×500×65	2
ACC-312	OP-9	610×500×65	2
ACC-314	OP-11	450×450×65	2
ACC-315	OP-12(BCR)	610×500×65	2
ACC-316	OP供給ホール	910×590×65	1
ACC-317	OP回収廊下	910×460×65	1
ACC-324	総合診療S・S	610×500×65	2
ACC-325	ICU・CCU	610×275×65	4
ACC-326	ICU・CCU・S・S	610×250×65	4
ACC-328	ハイブリットOP室	605×460×65	1
ACC-401	リハビリ	610×500×65	2
ACC-406	4階病室S・S	610×430×65	4
ACC-502	5階病室S・S	610×430×65	4
ACC-602	6階病室S・S	610×430×65	4
ACC-702	7階病室S・S	610×430×65	4
ACC-802	8階病室S・S	610×430×65	4
ACC-901	9階病室	610×350×65	4
ACC-902	9階病室S・S	610×430×65	4

空調設備

FFCUフィルター交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	FFCUフィルター交換		
	1階		
	厨房 調乳室	960×290×10	1
	薬剤 無菌室1(一般)	960×290×10	1
	薬剤 無菌室2(抗がん剤)	960×290×10	1
	血管撮影室1	810×290×10	4
	血管撮影室2	810×290×10	4
	血管撮影室3	810×290×10	4
	血管撮影室4	810×290×10	4
	2階		
	210号室	960×290×10	1
	211号室	960×290×10	1
	212号室	960×290×10	1
	213号室	960×290×10	1
	214号室	960×290×10	1
	215号室	960×290×10	1
	廊下5	1260×290×10	4
	スタッフステーション2階東2	960×290×10	2
	分娩室前室	810×290×10	2
	分娩室1	1360×290×10	2
	分娩室2	1260×290×10	2
	器材室	960×290×10	3
	NICU	1360×290×10	6
	GCU	1360×290×10	6
	調乳室	810×290×10	1
	薬品管理室22	810×290×10	1
	処置室21	960×290×10	1
	スタッフステーション2階西1	960×290×10	1
	クリーンルーム	960×290×10	1
	滅菌材料室(組立・包装)	1360×290×10	4
	滅菌材料室(既滅菌)	1260×290×10	4

空調設備

FFCUフィルター交換

令和8年度 1回 つづき

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	FFCUフィルター交換		
	3階		
	317号室	1260×290×10	1
	318号室	1260×290×10	1
	319号室	1260×290×10	1
	320号室	1260×290×10	1
	321号室	1260×290×10	1
	322号室	1260×290×10	1
	323号室	1260×290×10	1
	324号室	1260×290×10	1
	325号室	1360×240×10	1
	介助浴室前室	960×290×10	1
	326号室	1260×290×10	1
	327号室	960×290×10	1
	328号室	1260×290×10	1
	329号室	1260×290×10	1
	330号室	1260×290×10	1
	331号室	1260×290×10	1
	332号室	1260×290×10	1
	333号室	1260×290×10	1
	334号室	1260×290×10	1
	335号室	1260×290×10	1
	336号室	1260×290×10	1
	337号室	1360×240×10	2
	スタッフステーション3階東2	1360×290×10	2
	スタッフステーション3階西2	1360×290×10	2
	点滴準備室東	960×290×10	1
	点滴準備室西	960×290×10	1
	点滴準備室東前廊下	810×290×10	1
	スタッフステーション3階東4前廊下	810×290×10	3
	スタッフステーション3階西1前廊下	810×290×10	3
	スタッフステーション3階東4	810×290×10	2
	スタッフステーション3階西1	810×290×10	2
	手術室 物品庫	810×290×10	1
	手術室 コントロールステーション	1360×290×10	4
	手術室 リカバリーコーナー	1360×290×10	4
	手術室 供給ホール	1360×290×10	6
	OP-12前室	1360×290×10	2
	器材スペース	1260×290×10	2
	9階		
	無菌病室前室	810×290×10	2

空調設備

FFCUフィルター交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	FFCUフィルター交換		
	1階		
	厨房 調乳室	960×290×10	1
	薬剤 無菌室1(一般)	960×290×10	1
	薬剤 無菌室2(抗がん剤)	960×290×10	1
	血管撮影室1	810×290×10	4
	血管撮影室2	810×290×10	4
	血管撮影室3	810×290×10	4
	血管撮影室4	810×290×10	4
	2階		
	210号室	960×290×10	1
	211号室	960×290×10	1
	212号室	960×290×10	1
	213号室	960×290×10	1
	214号室	960×290×10	1
	215号室	960×290×10	1
	廊下5	1260×290×10	4
	スタッフステーション2階東2	960×290×10	2
	分娩室前室	810×290×10	2
	分娩室1	1360×290×10	2
	分娩室2	1260×290×10	2
	器材室	960×290×10	3
	NICU	1360×290×10	6
	GCU	1360×290×10	6
	調乳室	810×290×10	1
	薬品管理室22	810×290×10	1
	処置室21	960×290×10	1
	スタッフステーション2階西1	960×290×10	1
	クリーンルーム	960×290×10	1
	滅菌材料室(組立・包装)	1360×290×10	4
	滅菌材料室(既滅菌)	1260×290×10	4

空調設備

FFCUフィルター交換

令和10年度 1回 つづき

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	FFCUフィルター交換		
	3階		
	317号室	1260×290×10	1
	318号室	1260×290×10	1
	319号室	1260×290×10	1
	320号室	1260×290×10	1
	321号室	1260×290×10	1
	322号室	1260×290×10	1
	323号室	1260×290×10	1
	324号室	1260×290×10	1
	325号室	1360×240×10	1
	介助浴室前室	960×290×10	1
	326号室	1260×290×10	1
	327号室	960×290×10	1
	328号室	1260×290×10	1
	329号室	1260×290×10	1
	330号室	1260×290×10	1
	331号室	1260×290×10	1
	332号室	1260×290×10	1
	333号室	1260×290×10	1
	334号室	1260×290×10	1
	335号室	1260×290×10	1
	336号室	1260×290×10	1
	337号室	1360×240×10	2
	スタッフステーション3階東2	1360×290×10	2
	スタッフステーション3階西2	1360×290×10	2
	点滴準備室東	960×290×10	1
	点滴準備室西	960×290×10	1
	点滴準備室東前廊下	810×290×10	1
	スタッフステーション3階東4前廊下	810×290×10	3
	スタッフステーション3階西1前廊下	810×290×10	3
	スタッフステーション3階東4	810×290×10	2
	スタッフステーション3階西1	810×290×10	2
	手術室 物品庫	810×290×10	1
	手術室 コントロールステーション	1360×290×10	4
	手術室 リカバリーコーナー	1360×290×10	4
	手術室 供給ホール	1360×290×10	6
	OP-12前室	1360×290×10	2
	器材スペース	1260×290×10	2
	9階		
	無菌病室前室	810×290×10	2

空調設備

FUフィルター交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		枚数
	FUフィルター交換			
EFU-117-1	感染症病棟1	305×305×292	HEPA	1
EFU-117-2	感染症病棟2	305×305×292	HEPA	1
EFU-120-2	中毒分析室	610×610×150	中性能	1
		610×610×292	HEPA	1
EFU-206-1	中央検査	610×610×150	中性能	2
		610×610×292	HEPA	2
EFU-208-1	病理検査	PC-22C-N-L	吸着剤	62kg
EFU-116-1	感染管理	610×610×150	中性能	1
		610×610×292	HEPA	1
EFU-118-1	剖検	PC-22C-N-L	吸着剤	31kg
EFU-121-1	無菌室	610×610×150	中性能	1
		610×610×292	HEPA	1

空調設備

FUフィルター交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		枚数
	FUフィルター交換			
EFU-117-1	感染症病棟1	305×305×20	プレ	2
EFU-117-2	感染症病棟2	305×305×20	プレ	2
EFU-118-2	臓器保管庫	610×610×20	プレ	2
EFU-119-1	霊安室	610×610×20	プレ	2
EFU-120-2	中毒分析室	610×610×20	プレ	2
EFU-206-1	中央検査	610×610×20	プレ	4
EFU-207-1	細菌検査	610×610×20	プレ	4
		610×610×150	中性能	2
		610×610×292	HEPA	2
EFU-208-1	病理検査	610×610×20	プレ	4
		610×610×150	中性能	2
		610×610×292	HEPA	2
EFU-116-1	感染管理	610×610×20	プレ	2
EFU-118-1	剖検	610×610×20	プレ	2
		610×610×150	中性能	1
		610×610×292	HEPA	1
EFU-121-1	無菌室	610×610×20	プレ	2
SFU-E01-1	1・2階通路	305×610×20	プレ	2
SFU-E01-2	備蓄倉庫	610×610×20	プレ	2
SFU-E01-3	空調ポンプ室	610×610×20	プレ	6
SFU-E01-4A-1	熱源ボイラ室	610×610×20	プレ	8
SFU-E01-4A-2	熱源ボイラ室	610×610×20	プレ	8
SFU-E01-4B	熱源ボイラ室	610×610×20	プレ	4
		305×610×20	プレ	4
SFU-E01-4C	熱源ボイラ室	610×610×20	プレ	4
		305×610×20	プレ	4
SFU-E01-5	揚水ポンプ	610×610×20	プレ	2
SFU-E01-6	ガスマニホールド	305×610×20	プレ	2
SFU-D01-1	資源	305×610×20	プレ	2
SFU-D01-2	プラスチック	305×610×20	プレ	2
SFU-D01-3	可燃	305×610×20	プレ	2
SFU-D01-4	不燃ゴミ	305×305×20	プレ	2
SFU-D01-5	医療廃棄	305×305×20	プレ	2
SFU-S-1	排水処理室1	610×610×20	プレ	2
SFU-S-2	排水処理室2	305×305×20	プレ	2
SFU-S-3	排水処理室3	305×305×20	プレ	2
SFU-E02-1	倉庫	305×610×20	プレ	2
SFU-E02-2	医ガス	610×610×20	プレ	2
SFU-E02-3	ボンベ室	610×610×20	プレ	2
SFU-E02-4	電気室	610×610×20	プレ	4
SFU-E02-5-1	発電機室	305×610×20	プレ	20
SFU-E02-5-2	発電機室(予備室)	610×610×20	プレ	2
		305×610×20	プレ	2
SFU-E02-6	ガスメーター室	305×610×20	プレ	2
SFU-G1	CG-1	530×670×20	プレ	24
SFU-G2	CG-2	530×670×20	プレ	24
SFU-G3	CG-3	530×670×20	プレ	24

空調設備

FUフィルター交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		枚数
	FUフィルター交換			
SFU-MR-1	ファンルーム1	610×610×20	プレ	2
SFU-MR-2	ファンルーム2	610×610×20	プレ	2
		305×610×20	プレ	2
SFU-MR-3	ファンルーム3	610×610×20	プレ	2
		305×610×20	プレ	2
SFU-MR-4	ファンルーム4	610×610×20	プレ	2
SFU-EL-1	電気室1	610×610×20	プレ	4
		305×610×20	プレ	2
SFU-EL-2	電気室2	610×610×20	プレ	4
SFU-SO2-1	電話交換室	305×610×20	プレ	2
SFU-SO2-2	ハロンボンベ室	305×610×20	プレ	2
SFU-107-1	MRI-1	305×610×20	プレ	2
SFU-107-2	MRI-2	610×610×20	プレ	2
SFU-DC-1	細菌検査室	305×610×20	プレ	2
		305×610×150	中性能	1
SFU-DC-2	抗酸菌検査室	305×610×20	プレ	2
		305×610×150	中性能	1
SFU-ISS-1H	倉庫31	305×305×20	プレ	2
SFU-ISS-2H	倉庫32	305×305×20	プレ	2
SFU-ISS-3H	倉庫33	305×305×20	プレ	2
SFU-ISS-4H	倉庫34	305×305×20	プレ	2
SFU-ISS-5H	倉庫35	305×305×20	プレ	2
SFU-BR-1	ブロワ室	305×610×20	プレ	2
SFU-MR-5	4階機械室1	610×610×20	プレ	2
SFU-MR-6	4階機械室2	305×610×20	プレ	2
SFU-MR-7	4階機械室3	305×610×20	プレ	4
SFU-402-1	講堂倉庫	305×305×20	プレ	2
SFU-MR-8	機械室(東)	610×610×20	プレ	2
		305×610×20	プレ	2
SFU-MR-9	機械室(西)	610×610×20	プレ	4
SFU-EV-1	EVL機械室8	610×610×20	プレ	2
SFU-EV-2	EVL機械室9	610×610×20	プレ	2
SFU-EV-3	EVL機械室10	610×610×20	プレ	2
PELORIS・保管庫		610×610×20	プレ	2
作業台庫		NC-21C-GF	吸着剤	34kg
		610×610×20	プレ	2
		NC-21C-GF	吸着剤	34kg
SFU-123-1		305×610×20	プレ	2

空調設備
FUフィルター交換
令和10年度 1回

空調設備
FUフィルター交換
令和10年度 1回

空調設備
FUフィルター交換
令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
EFU-118-2	FUフィルター交換		
EFU-119-1	臓器保管庫	PC-22C-N-L 吸着剤	31kg
EFU-208-1	霊安室	PC-22C-N-L 吸着剤	31kg
EFU-208-1	病理検査	PC-22C-N-L 吸着剤	62kg
EFU-118-1	剖検	PC-22C-N-L 吸着剤	31kg

空調設備

P-MAC中性能フィルター交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	P-MACフィルターエレメント交換 2階		
	心臓リハビリ 1-1	FBP-BA-65-ECO	1
	心臓リハビリ 1-2	FBP-BA-65-ECO	1
	心臓リハビリ 2-1	FBP-BA-65-ECO	1
	心臓リハビリ 2-2	FBP-BA-65-ECO	1
	診察室242 1-1	FEP-BA-65-ECO	1
	診察室242 1-2	FEP-BA-65-ECO	1
	診察室242 2-1	FEP-BA-65-ECO	1
	診察室242 2-2	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-1	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-2	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-3	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-4	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-5	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-6	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-7	FEP-BA-65-ECO	1
	透析室P-8	FEP-BA-65-ECO	1
	4階		
	スタッフステーション東1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室41	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室41	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東2	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室42	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室42	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西2	TDBT-65 200×255×63	4
	5階		
	スタッフステーション東1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室51	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室51	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東2	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室52	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室52	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西2	TDBT-65 200×255×63	4
	6階		
	スタッフステーション東1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室61	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室61	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東2	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室62	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室62	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西2	TDBT-65 200×255×63	4

空調設備

P-MAC中性能フィルター交換

令和9年度 1回 つづき

番号	機器名称	機器仕様	枚数
	P-MACフィルターエレメント交換		
	7階		
	スタッフステーション東1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室71	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室71	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東2	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室72	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室72	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西2	TDBT-65 200×255×63	4
	8階		
	スタッフステーション東1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室81	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室81	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東2	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室82	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室82	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西2	TDBT-65 200×255×63	4
	9階		
	スタッフステーション東1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室91	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室91	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション東2	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1①	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西1②	TDBT-65 200×255×63	4
	処置室92	TDBT-65 200×255×63	4
	薬品管理室92	TDBT-65 200×255×63	4
	スタッフステーション西2	TDBT-65 200×255×63	4

特殊空調設備

RIフィルター交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	数量
EFU-112-1	RIフィルター交換		
	プレフィルター	610×610×50	4
	プレフィルター用Oリング、ビニールパック		4
	中性能フィルター	610×610×292	4
	中性能フィルター用Oリング、ビニールパック		4
	HEPAフィルター	610×610×292	4
	HEPAフィルター用Oリング、ビニールパック		4

RIフィルター交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	数量
EFU-112-1	RIフィルター交換		
	チャコールフィルター	610×610×292	4
	チェコールフィルター用Oリング、ビニールパック		4

給排水衛生設備

排水処理設備 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	検査系 消耗部品交換 フロートスイッチ		3台
	厨房・人工透析系 消耗部品交換 バースクリーン	NS-600S 目幅2.5mm	1台
	PH指示調節計パネルメーター	オムロン K3HB-XAD-CPAC11 リレー接点	1台
	ORP指示調節計パネルメーター	オムロン K3HB-XAD-CPAC11 リレー接点	1台
	ばっ気ブロワーNo.2本体	RSR-80 3.7kW	1台
	フロートスイッチ		12台
	第2類感染系 消耗部品交換 原水ポンプ	SL-150N-E-F型	2台
	水中ポンプ	50PU2.4 0.4kW	1台

排水処理設備 消耗部品交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	厨房・人工透析系 消耗部品交換 厨房原水ポンプ	荏原 65A×0.35m ³ /min×1.5kw エポキシ樹脂塗装B	2台
	攪拌ブロワー本体	RSS-20 20A×0.4kw	1台
	脱臭剤	ボエフ EPSR	420kg
	検査系 消耗部品交換 PH指示調節計パネルメーター	オムロン K3HB-XAD-CPAC11 リレー接点	2台

排水処理設備 消耗部品交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	厨房・人工透析系 消耗部品交換 放流ポンプ	荏原50DVS51.5 0.15m ³ /min×1.5kw エポキシ樹脂塗装B	2台
	第2類感染系 消耗部品交換 放流ポンプ	SL-150N-E-F型	2台

給排水衛生設備

衛生ポンプ類設備整備

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
PW-1	上水系統揚水ポンプ	荏原ポンプ 150MSN3 545 多段渦巻型(3段)ナイロンコーティング仕様 口径:150φ×150φ 水量:2,000L/min 揚程:720kpa 電源: 3φ200V 容量:45kw	2台
PW-2	雑用水系統揚水ポンプ	荏原ポンプ 125MSN4 530 多段渦巻型(3段)ナイロンコーティング仕様 口径:125φ×125φ 水量:1,500L/min 揚程:720kpa 電源: 3φ200V 容量:30kw	2台

衛生ポンプ類設備整備
令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
PW-1-2	衛生ポンプ類設備 整備 上水系統揚水ポンプ整備 45kWモーターオーバーホール モーターベアリング モーターベアリング カップリングボルト	150MSN3 545 6312LL 6212LL	1台 1個 1個 8本
PW-2-2	雑用水系統揚水ポンプ分解整備 30kWモーターオーバーホール モーターベアリング モーターベアリング カップリングボルト	125MSN4 530 6312LL 6212LL	1台 1個 1個 8本

給排水衛生設備
排水配管整備
令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	排水配管高圧洗浄清掃		
	1階排水管(上部排水口側)	厨房、レストラン、売店、喫茶	1式
	ピット内排水管	厨房調理室	1式
	ピット内排水管	厨房洗浄室、レストラン、売店、喫茶	1式

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	排水配管高圧洗浄清掃		
	1階排水管(上部排水口側)	厨房、レストラン、売店、喫茶	1式
	ピット内排水管	厨房調理室	1式
	ピット内排水管	厨房洗浄室、レストラン、売店、喫茶	1式

医療用設備

医療用ガス設備 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	医療用ガス設備消耗部品交換		
	圧縮空気供給装置部		
	オートドレン	DT-3000	4個
	圧縮フィルター用エレメント	KA126RX	1組
	除菌フィルター用エレメント	KA126MS	1組
	吸引装置部		
	吸引フィルター用エレメント	KA126MV	1組
	吸引フィルター用エレメント	KA203MV	1組
	吸引フィルター用エレメント	KA305MV	1組
	歯科用ブローポンプ	TCX-MAX	1台
	分離器	(10L)	1基
	スーパーバイオフィルター	(S)	1基
	医療用空気圧縮機		
	1号機		
	空気弁組立		3組
	アンローダーピストン組品		3組
	ヘッドボルト		18本
	シリンダー		3台
	ピストン、リングセット		3組
	ピストンピン		3個
	止めネジ		6本
	連接棒組品		3組
	クランク軸玉受(1)		1個
	クランク軸玉受(2)		1個
	オイルシール		1個
	吸込濾過器詰物		3個
	呼吸栓フィルター		2個
	Vベルト		1本
	安全弁		1個
	圧力計		1個
	起動電磁弁		1個
	アンローダ継手(1)		2個
	アンローダ継手(2)		2個
	アンローダ配管		3個
	吐出管		2本
	防振ゴム		8個
	モータベアリング		1個

医療用設備

医療用ガス設備 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	医療用空気圧縮機 2号機		
	空気弁組立		3組
	アンローダーピストン組品		3組
	ヘッドボルト		18本
	シリンダー		3台
	ピストン、リングセット		3組
	ピストンピン		3個
	止めネジ		6本
	連接棒組品		3組
	クランク軸玉受(1)		1個
	クランク軸玉受(2)		1個
	オイルシール		1個
	吸込濾過器詰物		3個
	呼吸栓フィルター		2個
	Vベルト		1本
	安全弁		1個
	圧力計		1個
	起動電磁弁		1個
	アンローダ継手(1)		2個
	アンローダ継手(2)		2個
	アンローダ配管		3個
	吐出管		2本
	防振ゴム		8個
	モータベアリング		1個
	3号機		
	空気弁組立		3組
	アンローダーピストン組品		3組
	ヘッドボルト		18本
	シリンダー		3台
	ピストン、リングセット		3組
	ピストンピン		3個
	止めネジ		6本
	連接棒組品		3組
	クランク軸玉受(1)		1個
	クランク軸玉受(2)		1個
	オイルシール		1個
	吸込濾過器詰物		3個
	呼吸栓フィルター		2個
	Vベルト		1本
	安全弁		1個
	圧力計		1個
	起動電磁弁		1個
	アンローダ継手(1)		2個
	アンローダ継手(2)		2個
	アンローダ配管		3個
	吐出管		2本
	防振ゴム		8個
	モータベアリング		1個

医療用設備

医療用ガス設備 消耗部品交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	医療用ガス設備消耗部品交換		
	ガス供給装置部		
	連結導管用パッキン		112個
	連結導管用フィルター		112個
	圧縮空気供給装置部		
	オートドレン	DT-3000	4個
	圧縮フィルター用エレメント	KA126RX	1組
	除菌フィルター用エレメント	KA126MS	1組
	マニホールド部(笑気・窒素)		
	ボンベ圧力計		4個
	配管圧力計		2個
	ガス供給監視盤		
	パワーサプライ		1個
	医療用電源操作盤		
	電磁開閉器	SC-N2S50	3台
	電磁開閉器	SC-N250	3台
	電磁開閉器	SC-N12KP	3台
	付属品類		9組
	シーケンサー内バッテリー		1個
	歯科用電源操作盤		
	電磁開閉器	SW-05/2EI 5kw 200w	2台
	付属品類		2組
	プリント基板		1個
	パワーサプライ		1個
	吸引ポンプ用自動給水装置更新		
	自動給水装置	電磁弁式	3台
	フロースイッチ		3台

医療用設備

医療用ガス設備 消耗部品交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様	台数
	医療用ガス設備消耗部品交換		
	ガス供給装置部		
	連結導管用パッキン		112個
	連結導管用フィルター		112個
	圧縮空気供給装置部		
	オートドレン	DT-3000	4個
	圧縮フィルター用エレメント	KA126RX	1組
	除菌フィルター用エレメント	KA126MS	1組
	吸引装置部		
	逆止弁用シート	65A	3枚
	逆止弁用シート	25A	2枚
	電磁弁用部品	ADK11-20A	3個
	電磁弁用部品	SW-18	2個
	吸引フィルター用エレメント	KA126MV	1組
	吸引フィルター用エレメント	KA203MV	1組
	吸引フィルター用エレメント	KA305MV	1組

医療用設備

医療用ガス設備 アウトレット交換

令和8年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		台数
	医療用ガス設備 アウトレット交換			
	1階 救命救急/外来診療	F3型アウトレット	酸素用	24個
		F3型アウトレット	空気用	10個
		F3型アウトレット	吸引用	27個
	2階 GCU・NICU	F3型アウトレット	酸素用	99個
		F3型アウトレット	笑気用	1個
		F3型アウトレット	空気用	60個
		F3型アウトレット	吸引用	94個
	2階 周産期 母子センター	F3型アウトレット	酸素用	28個
		F3型アウトレット	空気用	7個
		F3型アウトレット	吸引用	28個
	2階 MFICU/分娩	F3型アウトレット	酸素用	14個
		F3型アウトレット	空気用	12個
		F3型アウトレット	吸引用	14個
	3階 手術部	F3型アウトレット	酸素用	62個
		F3型アウトレット	笑気用	24個
		F3型アウトレット	空気用	31個
		F3型アウトレット	吸引用	62個
	3階 救命救急・ME	F3型アウトレット	酸素用	37個
		F3型アウトレット	空気用	32個
		F3型アウトレット	吸引用	56個
		4J型アウトレット	酸素用	1個
		4J型アウトレット	空気用	1個
	3階 ICU	F3型アウトレット	酸素用	75個
		F3型アウトレット	空気用	52個
		F3型アウトレット	吸引用	85個
	4階 東病棟	F3型アウトレット	酸素用	53個
		F3型アウトレット	空気用	22個
		F3型アウトレット	吸引用	53個
	4階 西病棟・講堂・リハビリ	F3型アウトレット	酸素用	57個
		F3型アウトレット	空気用	14個
		F3型アウトレット	吸引用	57個
	5階 東病棟	F3型アウトレット	酸素用	51個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	51個
	5階 西病棟	F3型アウトレット	酸素用	50個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	50個

医療用設備

医療用ガス設備 アウトレット交換

令和9年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		台数
	医療用ガス設備 アウトレット交換			
	6階 東病棟	F3型アウトレット	酸素用	51個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	51個
	6階 西病棟	F3型アウトレット	酸素用	50個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	51個
	7階 東病棟	F3型アウトレット	酸素用	51個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	51個
	7階 西病棟	F3型アウトレット	酸素用	50個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	50個
	8階 東病棟	F3型アウトレット	酸素用	51個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	51個
	8階 西病棟	F3型アウトレット	酸素用	50個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	50個
	9階 東病棟	F3型アウトレット	酸素用	51個
		F3型アウトレット	空気用	17個
		F3型アウトレット	吸引用	51個
	9階 西病棟	F3型アウトレット	酸素用	49個
		F3型アウトレット	空気用	16個
		F3型アウトレット	吸引用	49個

医療用設備

医療用ガス設備 アウトレット交換

令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		台数
	医療用ガス設備 アウトレット交換			
	1階 放射線治療	F3型アウトレット	酸素用	4個
		F3型アウトレット	吸引用	4個
	1階 感染症病棟	F3型アウトレット	酸素用	3個
		F3型アウトレット	吸引用	3個
	1階 救急救命 外来診療	F3型アウトレット	酸素用	12個
		F3型アウトレット	吸引用	12個
	1階 小児科・総合 外科・小児外科外来	F3型アウトレット	酸素用	22個
		F3型アウトレット	空気用	2個
		F3型アウトレット	吸引用	22個
		4J型アウトレット	酸素用(天井吊下型)	6個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	6個
	1階 麻酔外科 神経内科・リハビリ 整形外科・眼科	F3型アウトレット	酸素用	11個
		F3型アウトレット	空気用	2個
		F3型アウトレット	吸引用	11個
		4J型アウトレット	酸素用(天井吊下型)	5個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	5個
	1階 核医学 放射線診断 内視鏡	F3型アウトレット	酸素用	27個
		F3型アウトレット	空気用	2個
		F3型アウトレット	吸引用	27個
		4J型アウトレット	酸素用(天井吊下型)	4個
		4J型アウトレット	空気用(天井吊下型)	1個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	4個
	1階 アンギオ	4J型アウトレット	酸素用(天井吊下型)	6個
		4J型アウトレット	笑気用(天井吊下型)	4個
		4J型アウトレット	空気用(天井吊下型)	6個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	6個
	2階 麻酔・皮膚科 循環器・消化器 泌尿器・内科	F3型アウトレット	酸素用	25個
		F3型アウトレット	笑気用	1個
		F3型アウトレット	空気用	3個
		F3型アウトレット	吸引用	19個
		4J型アウトレット	空気用(天井吊下型)	2個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	2個
	2階 耳鼻咽喉 心臓血管 呼吸器外科 産科・精神科	F3型アウトレット	酸素用	9個
		F3型アウトレット	笑気用	2個
		F3型アウトレット	空気用	3個
		F3型アウトレット	吸引用	8個
		4J型アウトレット	空気用(天井吊下型)	8個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	8個
	2階 血管浄化 生理機能検査 中央検査	F3型アウトレット	酸素用	30個
		F3型アウトレット	空気用	30個
		4J型アウトレット	酸素用(天井吊下型)	2個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	2個

医療用ガス設備 アウトレット交換
令和10年度 1回

番号	機器名称	機器仕様		台数
	南棟			
	1階 緊急時 外来診察室	F3D型アウトレット	酸素用	4個
		F3D型アウトレット	空気用	4個
		F3D型アウトレット	吸引用	4個
	2階 外来診察室	F3D型アウトレット	酸素用	14個
		F3D型アウトレット	空気用	2個
		F3D型アウトレット	吸引用	14個
	2階 光学医療室	F3D型アウトレット	酸素用	14個
		F3D型アウトレット	空気用	2個
		F3D型アウトレット	吸引用	14個
	2階 化学療法室	F3D型アウトレット	酸素用	25個
		F3D型アウトレット	空気用	1個
		F3D型アウトレット	吸引用	25個
		4J型アウトレット	酸素用(天井吊下型)	6個
		4J型アウトレット	吸引用(天井吊下型)	6個
	3階 スキル ステーション	F3D型アウトレット	酸素用	2個
		F3D型アウトレット	空気用	2個
	4階 精神科病棟	F3D型アウトレット	酸素用	26個
		F3D型アウトレット	空気用	2個
		F3D型アウトレット	吸引用	26個
	リニアック棟			
	1階 診察室1	F3D型アウトレット	空気用	1個
		F3D型アウトレット	吸引用	1個
	1階 診察室2	F3D型アウトレット	空気用	1個
		F3D型アウトレット	吸引用	1個
	1階 回復室	F3D型アウトレット	空気用	1個
		F3D型アウトレット	吸引用	1個
	1階 CT室 位置決め室	F3D型アウトレット	空気用	1個
		F3D型アウトレット	吸引用	1個
	1階 リニアック	F3D型アウトレット	空気用	1個
		F3D型アウトレット	吸引用	1個
	1階 待合	F3D型アウトレット	空気用	2個
		F3D型アウトレット	吸引用	1個

医療用設備

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様		台数
	オートクレーブ	サクラ精機 型式	1号機:VSCR-G12WNR 2号機:VSCR-G12WNR 3号機:VSCR-G12WNR 4号機:VSCR-G12WNR	4台
	薬液滅菌装置	サクラ精機 型式	Σ IIIYR-O06SLPC	1台

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	オートクレーブ消耗部品		
	1号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	圧力スイッチ(蒸気)	SNS-C106	1個
	エアー制御弁(蒸気)	25A	1個
	フロートスイッチ		1個
	電磁弁		1個
	定流量弁		1個
	逆止弁		1個
	圧力スイッチ(給水)	FNS-C102	1個
	配管継手類		1式
	2号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	外筒エアー制御弁	20A	1個
	蒸気減圧弁		1個
	配管継手類		1式
	3号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	圧力スイッチ(発生器)	SNS-C106	2個
	配管継手類		1式
	4号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	圧力スイッチ(蒸気)	SNS-C106	1個
	エアフィルター	R1F070	1個
	電磁弁		1個
	定流量弁		1個
	逆止弁		1個
	配管継手類		1式

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	薬液滅菌装置消耗部品		
	扉パッキン	Z96-3310	1個
	扉ストッパー		1個
	エアフィルター	R1F070	1個
	配管接手類		1式

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	オートクレーブ消耗部品		
	1号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	エア制御弁(発生器)	25A	1個
	圧力スイッチ(蒸気)	SNS-C106	2個
	配管継手類		1式
	2号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	圧力スイッチ(蒸気)	SNS-C106	1個
	エアー制御弁(蒸気)	25A	1個
	フロートスイッチ		1個
	電磁弁		1個
	定流量弁		1個
	逆止弁		1個
	圧力スイッチ(給水)	FNS-C102	1個
	配管継手類		1式
	3号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	外筒エアー制御弁	20A	1個
	蒸気減圧弁		1個
	配管継手類		1式
	4号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	圧力スイッチ(発生器)	SNS-C106	2個
	配管継手類		1式

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	薬液滅菌装置消耗部品		
	扉パッキン	Z96-3310	1個
	扉ストッパー		1個
	エアフィルター	R1F070	1個
	配管接手類		1式

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	オートクレーブ消耗部品		
	1号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	パッキレス弁ベローズ	25A	1個
	パッキレス弁ベローズ	32A	1個
	マニホールド	SS5Q13-09-X1068V	1個
	エアコンビネーション		1個
	温度センサー		2個
	配管継手類		1式
	2号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	エア制御弁(発生器)	25A	1個
	圧力スイッチ(発生器)	SNS-C106	2個
	配管継手類		1式
	3号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	圧力スイッチ(蒸気)	SNS-C106	1個
	エアー制御弁(蒸気)	25A	1個
	フロートスイッチ		1個
	電磁弁		1個
	定流量弁		1個
	逆止弁		1個
	圧力スイッチ(給水)	FNS-C102	1個
	配管継手類		1式
	4号機		
	サーモエレメント	BB1	3個
	扉パッキン	Z96-4200	2個
	フィルター	FLM12	1個
	扉ストッパー		2個
	エアフィルター	R1F070	1個
	外筒エアー制御弁	20A	1個
	蒸気減圧弁		1個
	配管継手類		1式

オートクレーブ・ガス滅菌器・薬液滅菌装置 消耗部品交換
令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	薬液滅菌装置消耗部品		
	扉パッキン	Z96-3310	1個
	扉ストッパー		1個
	エアフィルター	R1F070	1個
	ラインポンプ	KPH-502 100V	1個
	バッテリー	ER4VLY	1個
	配管接手類		1式

医療関連 設備

RO水製造装置 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
	RO水製造装置	サクラ精機 型式 SM-101RO	1台

RO水製造装置 消耗部品交換

令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	RO水製造装置消耗部品 エアフィルター 浸水式UVランプ 原水、送水ポンプ本体 RO膜 高圧電磁弁 蒸気電磁弁 モーターバルブ(蒸気) 除菌フィルター		2個 1本 3個 1式 1個 1個 1個 2本

RO水製造装置 消耗部品交換

令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	RO水製造装置消耗部品 エアフィルター 浸水式UVランプ シーケンサー電池 RO水ポンプ本体 電磁弁ダイヤフラム 原水送水ポンプMC RO水ポンプMC 除菌フィルター		2個 1本 1個 1個 9個 3個 1個 2本

RO水製造装置 消耗部品交換

令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	RO水製造装置消耗部品 エアフィルター 浸水式UVランプ 制御基板 除菌フィルター		2個 1本 1個 2本

医療用設備

蒸留水製造装置 消耗部品交換

対象機器

番号	機器名称	機器仕様	台数
	蒸留水製造装置	サクラ精機 型式 WS-3Z	1台

蒸留水製造装置

令和8年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	蒸留水製造装置消耗部品		
	サーモエレメント		1個
	エアフィルター		1個
	真空弁		1個
	圧力スイッチ		2個

蒸留水製造装置

令和9年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	蒸留水製造装置消耗部品		
	サーモエレメント		1個
	エアフィルター		1個
	バッテリー		1個
	圧力スイッチ		1個

蒸留水製造装置 消耗部品交換

令和10年度 1回

番号	部品名称	機器仕様	台数
	蒸留水製造装置消耗部品		
	サーモエレメント		1個
	エアフィルター		1個
	テフロン弁		1個
	Oリング(バイトン)		1個
	脱気チャッキ		1個